

湯沢雄勝クリーンセンター ダイオキシン類濃度測定結果

排ガス中のダイオキシン類濃度

単位：(ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)

	測定年月日	測定結果	自主 規制値	国の排出 基準値
1号炉 排ガス	令和3年8月25日	0.00055	0.1	5
2号炉 排ガス	令和3年8月25日	0.0053		

焼却灰・飛灰中のダイオキシン類濃度

単位：(ng-TEQ/g)

	測定年月日	測定結果	国の排出基準値
1号炉 焼却灰	令和3年8月25日	0.0009	3
2号炉 焼却灰	令和3年8月25日	0.004	
飛灰(集じん灰)	令和3年8月25日	0.22	