

# 新湯沢火葬場整備事業に係る火葬炉設備工事事業者選定プロポーザル

## 質問及び回答一覧

令和8年4月27日

No.	公表資料名称	該当ページ等	質疑内容	回答
1	実施要領	3 ページ	物価変動リスクについて、昨今の物価変動により工事費の増大が懸念されます。スケジュール予定では設計から工事着工まで1年以上の期間を要する為、着工時における物価変動リスクを考慮した物価スライドの協議をお願い致します。	工事費増大リスクは火葬炉設備に限らず、建築本體工事にも共通する問題と認識しています。物価スライドに関する対応については、工事請負契約前の実施設計段階で詳細な検討が必要と考えており、本プロポーザルにおいて協議する予定はありません。
2	実施要領	4 ページ	「納入実績を確認できる書類の写し（契約書、内定に関する覚書等）1部」については、「納入実績（様式2-3）」の「稼働中の火葬炉」3件分の提出という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	様式	様式2-2	各項目の内容が確認できる書類の添付が必要でしょうか。 （例）建設業許可申請書の写し、経営規模等評価結果通知書、マネジメント認証の写し等）	添付は不要です。
4	様式	様式2-2	「最近3年間の売上実績」を記載することになっていますが、提出期限までに決算情報の整理が終わらないため、令和4、5、6年度分の記載としていただけないでしょうか。（この期間分であれば財務諸表の添付も可能です。）	令和7年度分については、見込み額の記載でも可とします。見込み額を記載できない場合は、4、5、6年度の記載でも可とします。 財務諸表等の書類は提出不要です。
5	様式	様式2-2	「配置予定監理技術者」を記載することになっていますが、優先交渉権者に選定された場合、契約時に同等以上の技能・資格を有する者に変更することは可能でしょうか。	現時点の配置予定技術者を記載してください。 優先交渉権者に選定され、契約を行う際に、同等以上の技能・資格を有する者に変更することは可能です。
6	様式	様式2-3	納入実績の起算日は工事引き渡し時と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	公表資料 名称	該当ページ等	質疑内容	回答
7	様式	様式2-3	稼働中の火葬炉について「本提案の火葬炉設備と同等以上」との記載がございますが、集じん設備については同等の設備で公害防止基準値が遵守できることが求められると考えます。様式4同様、同仕様設備の実績を記載した方がよろしいでしょうか。	記載は不要です。
8	様式	様式4	(2)悪臭物質濃度の測定箇所について要求水準書では排気筒出口となっておりますが「敷地境界」と「排気筒出口」のどちらでしょうか。	悪臭物質濃度の測定箇所は「排気筒出口」です。 ※修正後の様式をHPに掲載いたします。
9	様式	様式7	※2 オイルメインタンクとは屋外タンクの事でしょうか。それともサービスタンクを指すのでしょうか。	オイルメインタンクとは屋外タンクを指し、火葬炉設備の対象外工事になります。
10	作成要領	2ページ	(7)オ ※3に記載の2次側（サービスタンク）は火葬炉工事に含まれますか。	サービスタンクは火葬炉設備工事に含みます。
11	作成要領	2ページ	(7)オ ※3に記載の供給ポンプとは、屋外タンクからサービスタンクへ灯油を供給するポンプを意味しますか。	供給ポンプとは、オイルメインタンクからサービスタンクに燃料を送り出すポンプであり、火葬炉設備工事の対象外とします。 ※作成要領(7)オ※3を修正し、供給ポンプを火葬炉設備工事から外します。
12	作成要領	2ページ	(7)オ ※3に記載の送油ポンプとは、サービスタンクから火葬炉に灯油を送油するポンプを意味しますか。	送油ポンプとは、サービスタンクから火葬炉に燃料を送るポンプであり、火葬炉設備工事に含みます。
13	作成要領	3ページ	(9)図面等 カ 排気筒 GLからの高さがわかるように記載することとありますが、GL設定の資料が確認できません。1FLからの高さを記載してもよろしいですか。	GLに関する資料はありませんので、1階の仕上面からの高さを記載してください。
14	作成要領	4、5ページ	3 提出資料、4 提出図面等は紙ファイル以外にも電子データの提出が必要ですか。提出が必要な場合、電子データの形式はpdfでよろしいでしょうか。	電子データの提出は必要です。 3 提出資料のファイル形式は、様式5、7がEXCEL、それ以外はWORDとなります。 4 提出図面等のファイル形式は任意としておりますので、PDFでの提出も可能です。

No.	公表資料 名称	該当ページ等	質疑内容	回答
15	作成要領	4 提出図面等	書式サイズがすべて A3 となっていますが、図 10、図 11、図 12 は図面ではないため、A4 としても宜しいでしょうか。	<p>図面（図 1 から図 9 及び図 13）については A 3 サイズで提出してください。</p> <p>それ以外（図 10、図 11、図 12）は A 4 サイズで提出しても差し支えありません。</p> <p>※作成要領 4 提出図面等の書式サイズを修正します。</p>