

## 湯沢雄勝クリーンセンター ダイオキシン類濃度測定結果

### 排ガス中のダイオキシン類濃度

単位：(ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)

	測定年月日	測定結果	自主規制値	国の排出基準値
1号炉 排ガス	令和5年8月30日	0.052	0.1	5
2号炉 排ガス	令和5年8月30日	0.044		

### 焼却灰・飛灰中のダイオキシン類濃度

単位：(ng-TEQ/g)

	測定年月日	測定結果	国の排出基準値
1号炉 焼却灰	令和5年8月30日	0.0015	3
2号炉 焼却灰	令和5年8月30日	0.0094	
飛灰(集じん灰)	令和5年8月30日	0.34	